

一般競争入札に関する公告

社会福祉法人積善会が発注する次の物品について、一般競争入札を行いますので公告します。

令和5年1月16日
社会福祉法人 積善会
理事長 川口 睦弘

1. 入札に付する事項

件名：簡易陰圧装置 設置工事

仕様及び納入台数：別紙仕様書のとおり

納入期限：令和5年3月10日

納入場所：特別養護老人ホーム 長湊園（東京都青梅市長湊5丁目1421-14）

2. 入札参加資格

入札に参加できるものは、次に掲げる条件をすべて満たしているものであること。

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- (2) 公告日から入札日までの期間に指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと
- (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと
- (4) 暴力団不当介入排除に関する入札参加資格により資格がないとされていないこと
- (5) 東京都内に所在し、契約締結権限を有する本店、支店又は営業所であること
- (6) 当法人の理事長および理事若しくはこれらの者の親族（6親等以内の血族、配偶者または3親等以内の姻族）が役員に就いている業者など、当法人と特別の利害関係を有しないこと
- (7) 仕様書に記載された物品を確実に設置できるとともに、各種要項に記載された事項を確実に履行できること

3. 入札手続きなど

- (1) 入札参加申請書の配布場所

社会福祉法人積善会 法人事業部

住所：青梅市長湊5-1421-14（特別養護老人ホーム長湊園内）

電話：0428-23-6776

担当：渡部

- (2) 受付期間および場所

期間：令和5年1月16日（月）～令和5年1月20日（金）

時間：午前9時30分～午後5時30分

場所：青梅市長淵5-1421-14（特別養護老人ホーム長淵園内）

担当者が不在の場合があるので、電話連絡のうえお越してください

受付：入札参加申込書および必要書類は持参または郵送するものとし、FAXによるものは受け付けない

(3) 申請に必要な書類

・入札参加申請書 1通

・直近3年間における同様の販売実績を証する書類

※書式は特に指定しない

※必須記載事項は、納入先法人名・納入年月・主な納入品目

・会社案内（会社概要・経歴書など）※パンフレット可

・東京都の物品入札参加資格を有することが確認できる書類

・担当者名刺 1枚

(4) 仕様書に関する質疑

受付：令和5年1月26日（木）までFAXまたは電子メールで受け付けます

FAX番号：0428-23-6794

回答：FAX または電子メールで回答致します

4. 入札場所および日時

日時：令和5年2月3日（金）

午後14時00分（即日開札）

場所：特別養護老人ホーム長淵園 会議室

東京都青梅市長淵5丁目1421-14

5. 入札・契約に関する事項

- | | |
|--------------|--------|
| (1) 入札方法 | 一般競争入札 |
| (2) 予定価格 | 非公表 |
| (3) 最低制限価格 | なし |
| (4) 入札・契約保証金 | なし |
| (5) 契約書の作成 | 必要 |

6. 入札方法

- (1) 入札に参加される方は入札参加業者1名とする。
- (2) 最低入札価格が予定価格に達しない場合、最低価格を提示した入札者と協議を行う。
- (3) 入札額は税込価格とし、同一金額が契約額となる。

7. 入札の無効

- (1) 入札に参加する資格のないものが入札をしたとき
- (2) 入札者およびその代理人がともに入札したとき、または1人で金額の異なった2者以上の入札をしたとき
- (3) 金額を訂正した入札をしたとき
- (4) 金額および氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき
- (5) 入札者が協定して入札したとき
- (6) 入札に際して不正の行為があったとき
- (7) その他入札の条件に違反したとき

8. 落札者の決定方法

- (1) 予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札したものを落札者とする
- (2) 開札の結果、予定価格の範囲内で入札がない場合は、再度入札とし、再度入札は1回までとする。
- (3) 落札となるべき同価格の入札者が2者以上ある時は、くじ引きで決定する

9. その他

- (1) 支払方法は、納入後一括払いとする（補助金入金後を予定）
- (2) 配布する入札心得を確認すること
- (3) 入札参加者に対する現場説明会は行わないものとする

入札参加申請書

令和 年 月 日

社会福祉法人 積善会 殿

住所

商号または名称

代表者名

実印

令和5年1月16日付で公告のありました特別養護老人ホーム長洲園簡易陰圧装置設置工事に参加する資格について、下記の書類を添えて申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

- 1 入札参加申請書（指定様式）
- 2 会社案内（会社概要・経歴書など）※パンフレット可
- 3 東京都の物品入札参加資格を有することが確認できる書類
- 4 担当者名刺 1枚
- 5 直近3年間における同様の販売実績を証する書類
※書式は特に指定しない
※必須記載事項は、納入先法人名・納入年月・主な納入品目

入札書

件名

			十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

上記金額をもって請け負うため、競争入札心得及び契約条項を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日

社会福祉法人 積善会
理事長 川口 睦弘 あて

所在地

会社名

代表者名

注：1 金額はアラビア数字で表示し、頭書に¥の記号を付記すること。

仕 様 書

1 件名

簡易陰圧装置（5式）、家族面会装置（1式）の購入

2 納入期限

令和5年 3月 10日（金）

3 納入場所

東京都青梅市長湊 5-1421-14

社会福祉法人積善会 特別養護老人ホーム長湊園 指定場所

4 形式・仕様書

(1) LIVE-D（2式）

・寸法は記載以内であること。

ア) 陰圧装置（駆動部）：420mm（W）×360mm（D）×1100mm（H）

イ) テント部（ライブD）：2500mm(W)×1900mm(D)×1920mm（H）

・重量は記載以内であること。

ア) 陰圧装置（駆動部）：約 38Kg

・陰圧装置の処理風量は 1.8～6.0 m³/min の範囲以内で3段階以上に切り替えができること。

・除菌効果はHEPAフィルタと紫外線ランプ（UV-C253.7nm）を有していること。

・陰圧ブース内外の差圧が 2.5Pa 以上であること。

・換気回数が1時間あたり12回以上であること（理論値可）。

・テントビニールの厚み基準値は 0.3mm以上であること。

・陰圧ブース外に排出できるフレキシブルダクトホースを有すること。

(2) LIVE-D（1式）

・寸法は記載以内であること。

ア) 陰圧装置（駆動部）：420mm（W）×360mm（D）×1100mm（H）

イ) テント部（ライブD）：2300mm(W)×1900mm(D)×1920mm（H）

・重量は記載以内であること。

ア) 陰圧装置（駆動部）：約 38Kg

・陰圧装置の処理風量は 1.8～6.0 m³/min の範囲以内で3段階以上に切り替えができること。

- ・除菌効果はH E P A フィルタと紫外線ランプ（U V - C 253.7nm）を有していること。
- ・陰圧ブース内外の差圧が 2.5 P a 以上であること。
- ・換気回数が1時間あたり12回以上であること（理論値可）。
- ・テントビニールの厚み基準値は0.3mm以上であること。
- ・陰圧ブース外に排出できるフレキシブダクトホースを有すること。

(3) LIVE-C（2式）

- ・寸法は記載以内であること。
 - ア) 陰圧装置（駆動部）：420mm（W）×360mm（D）×1100mm（H）
 - イ) テント部（ライブC）：3000mm(W)×2500mm(D)×1920mm（H）
- ・重量は記載以内であること。
 - ア) 陰圧装置（駆動部）：約38Kg
- ・陰圧装置の処理風量は1.8～6.0 m³/min の範囲以内で3段階以上に切り替えができること。
- ・除菌効果はH E P A フィルタと紫外線ランプ（U V - C 253.7nm）を有していること。
- ・陰圧ブース内外の差圧が 2.5 P a 以上であること。
- ・換気回数が1時間あたり12回以上であること（理論値可）。
- ・テントビニールの厚み基準値は0.3mm以上であること。
- ・陰圧ブース外に排出できるフレキシブダクトホースを有すること。

(4) LIVE-B（1式）

- ・寸法は記載以内であること。
 - ア) 陰圧装置（駆動部）：398mm（W）×192mm（D）×689mm（H）
 - イ) テント部（ライブB）：2000mm(W)×1600mm(D)×1920mm（H）
- ・重量は記載以内であること。
 - ア) 陰圧装置（駆動部）：約12Kg
- ・陰圧装置の処理風量は1.0～5.1 m³/min の範囲以内で4段階以上に切り替えができること。
- ・除菌効果はULPA フィルタと紫外線ランプ（U V - C 253.7nm）を有していること。
- ・陰圧ブース内外の差圧が 2.5 P a 以上であること。
- ・換気回数が1時間あたり12回以上であること（理論値可）。
- ・テントビニールの厚み基準値は0.3mm以上であること。
- ・陰圧ブース外に排出できるフレキシブダクトホースを有すること。

LIVE-A（1式）

- ・寸法は記載以内であること。

ア) 陰圧装置 (駆動部) : 398mm (W) × 192mm (D) × 689mm (H)

イ) テント部 (ライブ A) : 2000mm(W) × 1400mm(D) × 1920mm (H)

・重量は記載以内であること。

ア) 陰圧装置 (駆動部) : 約 12K g

・陰圧装置の処理風量は 1.0~5.1 m³/min の範囲以内で 4 段階以上に切り替えができること。

・除菌効果は ULPA フィルタと紫外線ランプ (UV-C253.7nm) を有していること。

・陰圧ブース内外の差圧が 2.5 Pa 以上であること。

・換気回数が 1 時間あたり 12 回以上であること (理論値可)。

・テントビニールの厚み基準値は 0.3mm 以上であること。

・陰圧ブース外に排出できるフレキシブルダクトホースを有すること。

5 納入作業

(1) 3 に記載の納入場所に、直接納品すること。

(2) 納入スケジュールについては、別途担当者との協議すること。

(3) 納入時の発生材、梱包材等は受注者が責任を持って引き取り、関係法令に基づき適切に処理すること。

(4) 納入に基づく一式の保証年月日及び耐用年数について、受注者は担当者に遅滞なく伝えること。

6 その他

本仕様書の解釈に疑義を生じた場合又は本仕様書の内容に不明な点が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。

7 担当者

東京都青梅市長湊 5-1421-14

社会福祉法人積善会 特別養護老人ホーム長湊園

渡部 竜一

【電話】 0428-23-6776

【FAX】 0428-23-6794

【メールアドレス】 remoto-001@nagabuchien.or.jp